

Drucksache-Nr.: B-XVIII/010/2017

**Lieferung und Montage eines Küchenabluftventilators für die Küche im DGH
Seinstedt; Auftragsvergabe**

Beratungsfolge:

Gremium	am	TOP	Status
Verwaltungsausschuss der Gemeinde Börßum	27.02.2017		nicht öffentlich
Gemeinderat Börßum	27.02.2017		öffentlich

Finanzielle Auswirkungen:

Produktsachkonto:	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt
	xxxxx-xxxxx-xxxxxx	xxxxx-xxxxx-xxxxxx
Mittel stehen zur Verfügung:	ja/nein	
Gesamtausgaben:		
Jährliche Folgekosten:		
Jährliche Abschreibungen:		

Sachverhalt:

Herr Bezirksschornsteinfeger Andreas Luerßen hat mit Schreiben vom 29.07.2016 mitgeteilt, dass es Mängel an der Dunstabzugshaube im Dorfgemeinschaftshaus (DGH) Seinstedt gibt.

Bei einem Ortstermin am 11.08.2016 (Teilnehmer: Herr Luerßen, Fa. Schmegner; Heizung, Sanitär, Herr Sven Gabriel, Vorsitzender SSV Seinstedt, und Frau Scholtysik) wurde über die Möglichkeit der Mängelbeseitigung gesprochen. Dabei wurden auch Überlegungen dahingehend gemacht Elektroherde anstatt Gasherde zu installieren. Eine fehlende ausreichende Elektroversorgung verneint dieses aber. Die Kosten für eine Elektroerneuerung für das Gebäude würden deutlich teurer ausfallen, als eine neue Dunstabzugshaube.

Nach diesem Ortstermin haben mehrere Gespräche mit Herrn Luerßen stattgefunden. Das beigefügte Angebot entspricht der geforderten Mängelbeseitigung. Bislang hat Herr Luerßen von einer Fristsetzung für die Mängelbeseitigung abgesehen, da er in den Prozess mit einbezogen wurde und man die Mängelbeseitigung vorantreibt. Jedoch muss diese in der nächsten Zeit erfolgen, ansonsten muss der Küchenbetrieb eingestellt werden.

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Gemeinde Börßum wird gebeten folgenden Beschluss zu fassen:

- **Der Auftrag für die Lieferung und Montage eines neuen Küchenabluftventilators und einer Küchenabsicherung für die Küche im DGH Seinstedt wird der Fa. Mobil-Clean, Weststraße 29, 31311 Uetze, zum Angebotsendpreis in Höhe von € 6.618,78 erteilt.**

Die Mittel werden im Haushalt 2017 der Gemeinde Börßum bereitgestellt.

M. Lohmann

Anlagen:

Angebot_Mobil_Clean
Mängelbericht_Dunstabzugshaube_DGH_Seinstedt