

Drucksache-Nr.: B-XVIII/050/2017

Erneuerung der Heizungsanlage im Dorfgemeinschaftshaus in Seinstedt.

Beratungsfolge:

Gremium	am	TOP	Status
Verwaltungsausschuss der Gemeinde Börßum	11.12.2017		nicht öffentlich
Gemeinderat Börßum	11.12.2017		öffentlich

Finanzielle Auswirkungen:

Produktsachkonto:	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt
	xxxxx-xxxxx-xxxxxx	xxxxx-xxxxx-xxxxxx
Mittel stehen zur Verfügung:	ja/nein	
Gesamtausgaben:		
Jährliche Folgekosten:		
Jährliche Abschreibungen:		

Sachverhalt:

Die Heizungsanlage im Dorfgemeinschaftshaus in Seinstedt ist in der vergangenen Woche ausgefallen und konnte nur mit Hilfe eines alten Ersatzteiles kurzfristig wieder in Betrieb genommen werden. Da die Anlage bereits über 20 Jahre alt ist, ist es schwierig dafür Ersatzteile zu bekommen. Diese z. Zt. „Notlösung“ ist keine langfristige Maßnahme und muss spätestens im Frühjahr erneuert werden, da eine nochmalige Reparatur nicht möglich ist.

Die Heizungsanlage kann jederzeit wieder ausfallen.

Da das Dorfgemeinschaftshaus rege vermietet ist, muss im Falle eines weiteren Ausfalls der Anlage schnellstmöglich reagiert und eine Heizungsfirma mit der Erneuerung beauftragt werden.

Die Kosten für eine neue Heizkesselanlage inkl. Lohn- und Materialkosten sowie die Erweiterung eines dritten Heizkreislaufts für den Jugendraum belaufen sich auf rd. 6.000,00 €.

Die Gemeindeverwaltung wird diesbezüglich in einem Vergabeverfahren entsprechende Kostenangebote einholen.

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Gemeinde Börßum wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:

- **Der Gemeindedirektor, bzw. dessen Stellvertreterin, wird ermächtigt den Auftrag für die Erneuerung der Heizungsanlage im DGH Seinstedt bis zu einer Auftragssumme in Höhe von 6.000,00 € zu erteilen.**
- **Die Mittel werden im Haushalt 2018 der Gemeinde Börßum bereitgestellt**

M. Lohmann

Anlagen: Keine

