

Fachbereich: 3
Fachbereichsleiter: Herr Biehl

Drucksache-Nr.: SG-X/315/2021

**Einbau einer neuen Steuerungstechnik im Pumpwerk Groß Flöthe;
Auftragsvergabe.**

Beratungsfolge:

Gremium	am	TOP	Status
Betriebsausschuss Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Oderwald	17.03.2021		öffentlich

Finanzielle Auswirkungen:

Produktsachkonto:	Erfolgsplan	Vermögensplan Pumpwerk Groß Flöthe
Mittel stehen zur Verfügung:	10.000,00 €	
Gesamtausgaben:	18.733,22 €	
Jährliche Folgekosten:		
Jährliche Abschreibungen:		

Sachverhalt:

Im Pumpwerk Groß Flöthe kam es in den vergangenen 3 Monaten zu erheblichen Störungen (u. a. Schmutzwasseraustritt aus dem Schmutzwasserschacht). Die Störungen begründen sich auf einen Ausfall der Füllstandsanzeige innerhalb der Steuerung. Vermehrte Kontrollen sowie eine Überholung der Steuerung brachten nicht den gewünschten Erfolg. Weiterhin gestaltet sich die Ersatzteilversorgung für die Steuerung dieses Pumpwerkes sehr schwierig, da die Anlage veraltet ist. Um in der Zukunft diese Störungen zu vermeiden ist es notwendig, die Steuerungstechnik im Pumpwerk Groß Flöthe zu erneuern.

Haushaltsmittel für die Erneuerung der Steuerungstechnik im Pumpwerk Groß Flöthe sind im Vermögensplan 2021 mit 10.000,00 € eingeplant.

Im Rahmen einer freihändigen Vergabe wurden 3 Firmen zur Angebotsabgabe aufgefordert. Alle 3 Firmen haben ein Angebot abgegeben. Der Rücklauf beträgt somit 100 %.

Die Prüfung und Wertung der Angebote ergab als wirtschaftlichsten Bieter:

Fa. Krajewski Pumpentechnik GmbH & Co. KG, Lüneburg 18.733,22 €.

Beschlussvorschlag:

Der Betriebsausschuss Abwasserbeseitigung Oderwald wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:

- **Der Auftrag für die neue Steuerungstechnik im Pumpwerk Groß Flöthe wird der Firma Krajewski Pumpentechnik GmbH & Co. KG, Elso-Klöver-Straße 2, 21337 Lüneburg, zum Angebotsendpreis von 18.733,22 € (inkl. MwSt.) erteilt.**
- **Der überplanmäßigen Ausgabe wird zugestimmt.**

gez. M. Lohmann

Anlagen:

1. Vergabevermerk anonym
2. Stimmzettel_Umlaufverfahren_Abwasser